

**Отдел надзорной деятельности муниципальных районов
Большечерниговский и Большеглушицкий управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Село Большая Глушица
(место составления акта)

" 15 " августа 2014 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 53

с "21" июля 2014 г. по "15" августа 2014 г. по адресу/адресам: 446290, Самарская область, Большечерниговский
(место проведения проверки)
р - он, с. Большая Черниговка, ул. Комсомольская, д. 3.

На основании: Распоряжение (приказ) № 53 от 08.07.2014 года заместителя начальника управления - начальника
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
отдела государственного пожарного надзора управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Самарской области подполковника внутренней службы Скорбобенко С. М.
была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеобра-
(наименование юридического лица)
зовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 с. Большая
Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области (структурное подразделение
детский сад «Светлячок»).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2014 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: двадцать дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности муниципальных районов Большечерниговский и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Большеглушицкий управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(ы): 18.07.2014г. в 09 ч. 00 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

№ 4461806102317 почтой

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Баранов Борис Владимирович, инспектор - государственный инспектор муниципаль-
ных районов Большечерниговский и Большеглушицкий по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечении к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Котина Ольга Владимировна - директор ГБОУ Самарской об-
ласти средняя общеобразовательная школа №1 с. Большая Черниговка муниципального района Большечер-
ниговский Самарской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Отсутствует утвержденная руководителем инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Директор Котина О.В.

	том числе отдельно для каждого пожаро-опасного помещения В1 производственного и складского назначения.	пункт 2.	
2.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре, выполненных в соответствии с ГОСТ.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 7.	Директор Котина О.В.
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (прачечная) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 20.	Директор Котина О.В.
4.	На путях эвакуации (выход из младшей группы) на полу имеется перепад высоты. (Пандус отсутствует).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 36-а.	Директор Котина О.В.
5.	Руководитель не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Такие работы не проводятся не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 50.	Директор Котина О.В.
6.	Не проведены работы по уточнению сведений содержащихся в декларации пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 64 часть 8; Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 пункты 7,8,12	Директор Котина О.В.
7.	Перед наружной дверью (эвакуационный выход с торца здания на первом этаже) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 2.08.02-89* п. 1.93.*	МАУ «Образование»
8.	Ширина дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,2 метра (фактически 0,7 - 0,9 метра).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 21-01-97* п.6.16	МАУ «Образование»
9.	На пути эвакуации двери лестничной площадки второго этажа открываются против хода.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 21-01-97* п. 6.17	МАУ «Образование»
10.	Шлейфы пожарной сигнализации не обеспечивают автоматический контроль целостности их по всей длине.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; НПБ 88-2001* п.12.58.	МАУ «Образование»
11.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает передачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 83 часть 7 СП 5.13130.2009 п.14.4	МАУ «Образование»
12.	Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует команды на управление установками оповещения о пожаре при срабатывании не менее двух пожарных извещателей.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; НПБ 88-	МАУ «Образование»

		2001* п.13.1*.	
13.	Отсутствует годовой план-график, составленный с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 63.	МАУ «Образование»
14.	Двери лестничных клеток не имеют устройств для закрывания.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 21-01-97* п.6.18*	МАУ «Образование»
15.	Двери пожароопасных технических помещений (электрощитовая, кладовых для хранения белья и гладильных) не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 2.08.02-89* п. 1.82;	МАУ «Образование»
16.	Помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не оборудовано аварийным освещением.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; НПБ 88-2001* п.12.55.	МАУ «Образование»
17.	Ширина марша лестницы расположенного в лестничной клетке менее 1.35 м. (фактически 1.05 м. с учетом ограждений и поручней).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 21-01-97* п.6.29*	МАУ «Образование»
18.	В ограждении лестниц применены горизонтальные элементы членения.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 2.08.02-89* п. 1.92*	МАУ «Образование»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены
 нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Директор Филипп Хотинки О.В.
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 53 от 08.07.2014 года, предписание № 53/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о

проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 15.08.2014 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор м/р Большечерниговский и Большеглушицкий
по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Баранов Б.В.

" 15 " августа 2014г.



С актом проверки ознакомлен(а),
копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Юлиан Юлианович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 15 " 08 2014 г.

Юлиан
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводящего проверку)

**Отдел надзорной деятельности муниципальных районов
Большечерниговский и Большеглушицкий управления надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Село Большая Глушица
(место составления акта)

" 15 " августа 2014 г.
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 52

с "21" июля 2014 г. по "15" августа 2014 г. по адресу/адресам: 446290, Самарская область, Большечерниговский
(место проведения проверки)

р - он, с. Большая Черниговка, п. Железнодорожников, д. 12.

На основании: Распоряжение (приказ) № 52 от 08.07.2014 года заместителя начальника управления - начальника
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

отдела государственного пожарного надзора управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Скорбобенко С. М.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеобра-
плановая/внеплановая, документарная/ выездная (наименование юридического лица,

зовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области (структурное подразделение детский сад «Светлячок»).

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2014 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: двадцать дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности муниципальных районов Большечерниговский и
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Большеглушицкий управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен(ы): 18.07.2014г. в 09 ч. 00 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

№ 4461806102317 почтой 
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Баранов Борис Владимирович, инспектор - государственный инспектор муниципальных районов Большечерниговский и Большеглушицкий по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Котина Ольга Владимировна - директор ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальных правовыми актами:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	Отсутствует утвержденная руководителем инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	Директор Котина О.В.

	том числе отдельно для каждого пожаро-опасного помещения В1 производственного и складского назначения.	пункт 2.	
2.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре, выполненных в соответствии с ГОСТ.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 7.	Директор Котина О.В.
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 20.	Директор Котина О.В.
4.	Руководитель допустил захламление помещения «слесарки».	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 23-б.	Директор Котина О.В.
5.	На путях эвакуации на полу имеются препятствия в виде труб отопления. (Пандусы отсутствуют).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 36-а.	Директор Котина О.В.
6.	В ясельной спальне и пищеблоке эксплуатируются неисправные электророзетки (с оплавленным корпусом).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 42-б.	Директор Котина О.В.
7.	Руководитель не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Такие работы не проводятся не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) пункт 50.	Директор Котина О.В.
8.	Не проведены работы по уточнению сведений содержащихся в декларации пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 64 часть 8; Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. № 91 пункты 7,8,12	Директор Котина О.В.
9.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 2.08.02-89* п. 1.93.*	МАУ «Образование»
10.	Ширина дверей эвакуационных выходов в свету менее 1,2 метра (фактически 0,7 - 0,8 метра).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 21-01-97* п.6.16	МАУ «Образование»
11.	В актовом зале и в других помещениях отделка стен выполнена горючими материалами.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 2.08.02-89* п. 1.88	МАУ «Образование»
12.	На пути эвакуации из ясельной группы дверь тамбура эвакуационного выхода открывается против хода.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 21-01-97* п. 6.17	МАУ «Образование»
13.	Шлейфы пожарной сигнализации не обеспечивают автоматический контроль целостно-	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регла-	МАУ «Образование»

	сти их по всей длине.	мент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; НПБ 88-2001* п.12.58.	
14.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает передачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 83 часть 7 СП 5.13130.2009 п.14.4	МАУ «Образование»
15.	Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует команды на управление установками оповещения о пожаре при срабатывании не менее двух пожарных извещателей.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; НПБ 88-2001* п.13.1*.	МАУ «Образование»
16.	Отсутствует годовой план-график, составленный с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25-апреля 2012 г. N 390) пункт 63.	МАУ «Образование»
17.	Двери лестничных клеток не имеют устройств для закрывания.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 21-01-97* п.6.18*	МАУ «Образование»
18.	Двери пожароопасных технических помещений (электрощитовая, кладовых для хранения белья и гладильных) не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 2.08.02-89* п. 1.82	МАУ «Образование»
19.	Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала. (Прибор приемно-контрольный не защищен от несанкционированного доступа)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СП 5.13130.2009 п. 13.14.5. НПБ 88-2001 п.12.48*.	МАУ «Образование»
20.	На объекте защиты для покрытия пола в общих коридорах, холлах и фойе применяются материалы с показателями пожарной опасности более высокими, чем Г1, В1, РП1, Д3, Т2.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 21-01-97* п.6.25*	МАУ «Образование»
21.	На объекте защиты отделка стен на путях эвакуации выполнена материалами с показателями пожарной опасности более высокими, чем Г1, В1, РП1, Д1, Т1.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 4,6,151; СНиП 21-01-97* п.6.25*	МАУ «Образование»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 52 от 08.07.2014 года, предписание № 52/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 15.08.2014 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор м/р Большечерниговский и Большеглушицкий по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Баранов Б.В.

"15" августа 2014 г.



С актом проверки ознакомлен(а),
копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Хотина О.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"15" 08 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)